

Tableau A.1 (1 sur 9)

Programme de repérage			sondages		Résultat d'analyse (A)	
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit	ZPSO continue	ZPSO discontinue		
I	II	III	IV	V	VI	
<b>1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités</b>						
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	P	1 sondage par tranche de 500 m <sup>2</sup> jusqu'à 1 000 m <sup>2</sup> par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A	
	Plaques en matériaux bitumineux	P	1 sondage supplémentaire par tranche de 1 000 m <sup>2</sup> au-delà		A (2)	
	Revêtements anti condensation sous bac acier	M				
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment	P	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A	
	Ardoises en fibro ciment	P				
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)	P	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà		A	
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)		
	Conduits d'eaux pluviales	P				
	Garnissage des joints de dilatation	M			A	
	Joints de dilatation	M	1 sondage sur chaque élément par ZPSO		A (2)	
	Couvre-joints	P				
	Tresses d'étanchéité à l'air	P			A	
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mitres, costières, etc.)	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO		1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Jonctions bitumineuses	M				A
	Solins en fibre ciment	P				
Colle des solins en fibre ciment	M		A			
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie	P	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)		
	Isolants fibreux en sous toiture	P				
	Flocages, enduits projetés	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà		A	
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	P	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)	
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	P			A (2)	
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà		A(2)	
	Colles, produits d'accrochage	M			A (2)	
Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...)	M	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	M			A (2)	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P				

Tableau A.1 (2 sur 9)

Programme de repérage			Sondages		Résultat d'analyse (A)
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit	ZPSO continue	ZPSO discontinue	
I	II	III	IV	V	
<b>2 - Parois verticales extérieures et Façades</b>					
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Ardoises composites hors fibro ciment	P	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà		
	Ardoises en fibro ciment	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO		
	Joint d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	M	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Peintures des bardages métalliques	M	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> par ZPSO	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà	A
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	M	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Carton-amiante	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà		A
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà		A (2)
	Peintures sur béton	M	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> par ZPSO		A (2)
	Enduits pelliculaires de lissage/débouillage	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P	1 sondage supplémentaire par tranche de 300m <sup>2</sup> au-delà		
	Garnissage des joints de dilatation	M	1 sondage sur chaque élément par ZPSO	1 sondage sur chaque élément par partie de ZPSO	A
	Joints de dilatation	M			A (2)
	Couvre-joints	P			
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	1 sondage par type et par façade	1 sondage par type et par façade	A (2)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P			A (2)
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P			
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P			
	Peintures décoratives	M			A
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P			
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	P			

Tableau A.1 (3 sur 7)

Programme de repérage			sondages		Résultat d'analyse (A)
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit	ZPSO continue	ZPSO discontinue	
I	II	III	IV	V	VI
<b>3 - Parois verticales intérieures</b>					
Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà		A (2)
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà Prêter attention aux jonctions et angles d'éléments constructifs (jonctions murs/plancher, arêtes...)	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum) Prêter attention aux jonctions et angles d'éléments constructifs (jonctions murs/plancher, arêtes...)	A(2)
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu	M	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P			
Poteaux	Flocages	M		1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	Distinguer les poteaux périphériques et intérieurs	A (2)
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO Distinguer les poteaux périphériques et intérieurs Prêter attention aux jonctions et angles d'éléments constructifs (jonctions poteaux/poutres, arêtes...)	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum) Distinguer les poteaux périphériques et intérieurs Prêter attention aux jonctions et angles d'éléments constructifs (jonctions poteaux/poutres, arêtes...)	A (2)
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus	P	Distinguer les poteaux périphériques et intérieurs	Distinguer les poteaux périphériques et intérieurs	



Tableau A.1 (4 sur 9)

Programme de repérage			sondages		Résultat d'analyse (A)
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit	ZPSO continue	ZPSO discontinue	
I	II	III	IV	V	VI
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M			A (2)
	Flocages	M			A (2)
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M			A (2)
	Bandes calicot	M			A (2)
	enduits de jointoiment des plaques de plâtre	P			A (2)
	Sous couches des tissus muraux	P			
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M			
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
Gaines et coffres verticaux	Flocages	M	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà		A (2)
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débouillage, lissage)	M	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà Prêter attention aux jonctions et angles d'éléments constructifs (jonctions parois/plancher arêtes...)	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum) Prêter attention aux jonctions et angles d'éléments constructifs (jonctions parois/plancher arêtes...)	A (2)
	Bandes calicot,	M	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
	enduits de jointoiment des plaques de plâtre cartonné	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà		A (2)
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO		
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P			
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P			
	Isolants intérieurs des portes	P			
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> par ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P			
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M			A (2)
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M			A (2)
	Revêtements bitumineux	M			A (2)
	Peintures intumescentes	M			A (2)

Tableau A.1 (5 sur 9)

Programme de repérage			sondages		Résultat d'analyse (A)
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit	ZPSO continue	ZPSO discontinue	
I	II	III	IV	V	VI
<b>4 - Plafonds et faux plafonds</b>					
Plafonds	Flocages	M	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> de ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A(2)
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà		A(2)
	Panneaux collés vissés ou cloués	P			
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Bandes calicot	P	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> de ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A(2)
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà		A(2)
	Sous couches des tissus muraux	P			
	Peintures intumescentes	M	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> de ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Revêtements bitumineux	M			A
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M			A
Résines	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà		A	
Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M			A(2)	
Poutres et charpentes	Flocages	M			A(2)
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> de ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A(2)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich)	P	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà		
	Peintures intumescentes	M			A
	Revêtements bitumineux	M			A
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M			A
Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A	
Gaines et coffres horizontaux	Flocages	M			A(2)
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> de ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A(2)
	Bandes calicot	P	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà		A(2)
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M			A(2)
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
Faux plafonds	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> de ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Pare vapeur	P	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà		
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P			
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
Suspendes et contrevents	Flocages	M	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> de ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A(2)
	Protections en plâtre	M			A
	Peintures intumescentes	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà		A

TABLEAU A.1 (SUITE 2)

Programme de repérage			sondages		Résultat d'analyse (A)
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit	ZPSO continue	ZPSO discontinue	
I	II	III	IV	V	VI
<b>5 - Planchers et planchers techniques</b>					
Revêtements de sols	Dalles de sol	P	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A
	Nez de marche	P	Sans objet	1 sondage toutes les 5 volées	
	Dalles moquettes avec entrecoche noire	P	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A(2)
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> de ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A(2)
	Colles bitumineuses	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà		
	Colles non bitumineuses	M	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> de ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A(2)
	Moquette	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà		
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> de ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A(2)
	Peintures de sol	M	1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà		
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A(2)
	Revêtements de sols sportifs	P	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A(2)
	Joints de dilatation et d'assemblage	P		1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A(2)
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P	1 sondage par tranche de 100m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A(2)
Enduit de cuvelage	M	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A(2)	
Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M		1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO		



Tableau A.1 (7 sur 9)

Programme de repérage			sondages		Résultat d'analyse (A)
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit	ZPSO continue	ZPSO discontinue	
I	II	III	IV	V	VI
<b>6 - Conduits et accessoires intérieurs</b>					
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	M	1 sondage tous les 50 ml pour chaque circuit, chaque diamètre par ZPSO Tenir compte des branchements, piquages, changements de direction	au moins 1 sondage tous les 50 ml pour chaque circuit, chaque diamètre et chaque partie de ZPSO Tenir compte des branchements, piquages, changements de direction	
	Matelas	p	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	M	1 sondage tous les 50 ml pour chaque circuit, chaque diamètre par ZPSO Tenir compte des branchements, piquages, changements de direction	au moins 1 sondage tous les 50 ml pour chaque circuit, chaque diamètre et chaque partie de ZPSO Tenir compte des branchements, piquages, changements de direction	
	Jointes entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	M			
	Rubans adhésifs	P	1 sondage à chaque circuit	au moins 1 sondage à chaque circuit	
	Mastics	M			A
	Conduits en fibres-ciment, manchons	P			
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	p	1 sondage à chaque circuit, chaque diamètre	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A
Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu	p	1 sondage sur chaque type de câble	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	A	
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)	P	1 sondage sur chaque type de clapet ou volet	1 sondage sur chaque type de clapet ou volet	
	Volets coupe-feu y compris ossature	p			
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu	M	au moins 1 sondage à chaque circuit, chaque diamètre	au moins 1 sondage à chaque circuit, chaque diamètre et chaque partie de ZPSO	
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment	P	1 sondage sur chaque colonne	1 sondage sur chaque colonne	
	Jointes d'étanchéité des trappes	M			

Programme de repérage			sondages		Résultat d'analyse (A)
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit	ZPSO continue	ZPSO discontinue	
I	II	III	IV	V	
<b>7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques</b>					
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	
	Panneaux des cloisons palières	P			
parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	A
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)	p			
	Isolants	P	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> par ZPSO	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
	Colles	M			
	Joints	P	Au moins 1 sondage par type de joint	Au moins 1 sondage par type de joint	
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs	P	1 sondage par machinerie	1 sondage par machinerie	
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...	P	Au moins 1 sondage par type d'élément	Au moins 1 sondage par type d'élément	
	Tresses	P	1 sondage par machinerie	1 sondage par machinerie	A
	Joints plats	P	Au moins 1 sondage par type de joint	Au moins 1 sondage par type de joint	
<b>8 - Équipements divers et accessoires</b>					
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages	M	1 sondage sur chaque type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
	Bourres	M			
	Tresses	M			A
	Calorifugeages	M			
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides	M			
	Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.)	M			A
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés	P	1 sondage sur chaque type	1 sondage sur chaque type	A
	Tresses des diffuseurs	M			A
fusibles à broche	Carton, tresse	P			
canalisations électriques préfabriquées	Isolants	P			
Coffres-forts	Portes et parois	P	1 sondage sur chaque type	1 sondage sur chaque type	
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	P			A
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment	P			



TABLEAU A.1 (7 sur 7)

Programme de repérage			sondages		Résultat d'analyse (A)
Ouvrages ou Composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou produit	ZPSO continue	ZPSO discontinue	
I	II	III	IV	V	VI
<b>9 - Fondations et soubassements</b>					
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés	M	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A (2)
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation	M	1 sondage sur chaque élément par ZPSO	1 sondage sur chaque élément par partie de ZPSO	A
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
<b>10 - Aménagements, voiries et réseaux divers</b>					
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment	P	1 sondage à chaque circuit, chaque diamètre	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO	
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltés	M	1 sondage par tranche de 100 m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	A
Espaces sportifs	Revêtements de sols	P	1 sondage par tranche de 100m <sup>2</sup> jusqu'à 300 m <sup>2</sup> de ZPSO 1 sondage supplémentaire par tranche de 300 m <sup>2</sup> au-delà	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)	P	1 sondage par tranche de 5 éléments du même type	1 sondage toutes les 5 parties de ZPSO (2 sondages minimum)	